



Prüf-Checkliste Flucht- und Rettungsplan

Zum Ausdrucken und Mitnehmen bei der Begehung. Die Liste geht die Pflichtinhalte nach DIN ISO 23601 durch, dann die Mängel, die in der Praxis am häufigsten auftreten, und zuletzt die Frage der Aktualität. Bleibt ein Kästchen leer, besteht Handlungsbedarf.

GEBÄUDE / BEREICH

ETAGE / AUSHANGORT

DATUM DER PRÜFUNG

01 Pflichtinhalte

nach DIN ISO 23601

- ☐ 01 **Standort des Betrachters**
Ist der Standort markiert und der Plan lagerichtig aufgehängt?
- ☐ 02 **Flucht- und Rettungswege**
Sind alle Wege bis ins Freie durchgezeichnet und in Grün gehalten?
- ☐ 03 **Notausgänge und Ausgänge ins Freie**
Stimmen die eingezeichneten Ausgänge mit der Realität überein?
- ☐ 04 **Sammelstelle**
Ist die Sammelstelle eingezeichnet und vor Ort noch zugänglich?
- ☐ 05 **Brandschutzeinrichtungen**
Sind alle vorhandenen Geräte am richtigen Ort eingezeichnet?
- ☐ 06 **Erste-Hilfe-Einrichtungen**
Sind Verbandkasten und, falls vorhanden, AED verzeichnet?
- ☐ 07 **Legende**
Wird jedes im Plan benutzte Symbol in der Legende erklärt?
- ☐ 08 **Verhaltensregeln**
Stehen Verhaltensregeln für Brandfall und Unfall auf dem Plan?

02 Häufige Mängel

Erfahrungswerte aus der Praxis

- ☐ 01 **Plan hängt nicht lagerichtig**
Stimmt die Ausrichtung mit der Blickrichtung des Betrachters überein? Was rechts liegt, muss auch auf dem Plan rechts liegen.
- ☐ 02 **Veraltete oder uneinheitliche Symbole**
Entsprechen alle Zeichen der aktuellen ISO 7010? Keine frei gestalteten oder gemischten Symbolsätze.
- ☐ 03 **Sammelstelle fehlt oder stimmt nicht mehr**
Ist die Sammelstelle eingezeichnet – und vor Ort noch erreichbar? Außenanlagen ändern sich.
- ☐ 04 **Plan bildet einen überholten Zustand ab**
Stimmen Wände, Türen, Treppen und Nutzungen noch mit dem Gebäude überein?
- ☐ 05 **Ungeeigneter Aushangort**
Hängt der Plan dort, wo man sich orientiert, gut beleuchtet und unverstellt?
- ☐ 06 **Legende unvollständig oder unverständlich**
Wird jedes verwendete Zeichen erklärt? Sind die Verhaltensregeln lesbar?

- ☐ 01 **Letzte Prüfung liegt weniger als zwei Jahre zurück**
Eine feste Frist nennen die Technischen Regeln nicht; gefordert ist ein aktueller Plan. Zwei Jahre sind der praxisübliche Richtwert für die Routinekontrolle.
- ☐ 02 **Prüfung ist dokumentiert**
Nachvollziehbar festhalten, wann zuletzt kontrolliert wurde und mit welchem Ergebnis.
- ☐ 03 **Seit der letzten Prüfung hat sich nichts geändert**
Änderungen machen eine Anpassung sofort erforderlich – unabhängig vom Zwei-Jahres-Rhythmus.

Diese Änderungen lösen eine sofortige Anpassung aus:

- Umbauten, die Wände, Türen oder Treppen verschieben
- neue oder verlegte Flucht- und Rettungswege
- veränderte oder neu festgelegte Sammelstellen
- eine geänderte Nutzung von Räumen oder Bereichen
- neue Standorte von Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Einrichtungen
- eine Anpassung der Sicherheitszeichen an aktuelle Normen

Ergebnis

- ☐ Alle Punkte erfüllt – keine Maßnahme nötig
- ☐ Plan muss überarbeitet werden
- ☐ Plan muss neu erstellt werden
- ☐ Rückfrage offen

GEPRÜFT VON

NÄCHSTE PRÜFUNG SPÄTESTENS

UNTERSCHRIFT

Diese Checkliste gibt einen praxisorientierten Überblick und ersetzt keine Prüfung des Einzelfalls. Maßgeblich sind die DIN ISO 23601, die ISO 7010 sowie die ASR A1.3 und A2.3 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Unsicher beim Ergebnis? Wir prüfen bestehende Pläne kostenlos – Plan als PDF oder Foto an moin@fluchtplan.io oder über fluchtplan.io/#plan-check.